



Gødningstoffer

Vejledning om oplagring af gødningstoffer i bygning

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---------------------------------------------|---|
| 1. Generelt om opbevaring | 3 |
| 1.1 Afmærkning og markering | 3 |
| 1.2 Indretning af lagerafsnit | 3 |
| 2. Love og regler | 4 |
| 2.1 Oplag af gødningstyperne NPK, NP og NK | 4 |
| 2.2 Oplag over 20 tons af gruppe B gødning | 4 |
| 2.3 Oplag over 500 tons af gruppe C gødning | 4 |
| 2.4 Andre nitratholdige gødningsoplæg | 5 |
| Anbefalinger | 6 |

Vejledning om oplagring af gødningsstoffer i bygning

Denne vejledning angiver en række anbefalinger, som kan være med til at øge brandsikkerheden i forbindelse med oplag af nitratholdige gødningsstoffer.

Udover denne vejledning gælder for større oplag nogle skærpede regler og krav. Se kapitel 2 om love og regler.

1. Generelt om opbevaring

Opbevaring og lagring af gødning skal altid ske under agtpågivenhed og omhu, så risiko for forgiftning af mennesker og dyr, ved udvikling af nitrøse gasser i tilfælde af brand eller anden stærk varmpåvirkning, forebygges så effektivt som muligt.

Ud over anbefalingerne i denne vejledning skal instruktioner i sikkerhedsdatablade altid overholdes.

1.1 Afmærkning og markering

Mærkning af gødningsstoffer skal indeholde en angivelse af, hvilken type og evt. gruppe (A, B eller C) gødningen hører under.

Mærkningen angives med et af de store bogstaver A, B eller C indeholdt i en cirkel. Cirkel og bogstav skal fremstå tydeligt.

Hvor det er muligt skal cirklen være mindst 6 cm. i diameter.

Hvis gødningen ikke hører under en af de nævnte grupper (A, B eller C) skal det ved oplaget tydeligt fremgå hvilken type gødning, der er oplagret. (Ex N-34 gødning).

Afmærkning skal foretages af emballerede produkter såvel som gødningsstoffer i løs vægt. Hvis gødningen oplagres i en bygning, bør der ved bygningens normale adgangsveje skiltes med, at der oplagres gødning i bygningen.

Det bør af skiltningen endvidere fremgå, hvilken gødningstype samt hvilken gruppe gødningen tilhører.

1.2 Indretning af lagerafsnit

Lagerbygninger eller lagerafsnit,

bør ikke samtidig anvendes til oplagring af brændbart materiale.

Hvis der i bygningen anvendes transportmidler drevet af forbrændingsmotorer, eller der står andre maskiner (traktorer, mejetærskere mv.), bør der i bygningen anbringes mindst 1 pulver-slukkere af mindst 6 kg.

Der bør fra et gødningsoplag udlægges et mindst 2,5 m bredt område, der friholdes fra oplag, maskiner mv. af enhver art.

2. Love og regler

Kommunen er tilsynsmyndighed og kan meddele påbud og/eller forbud for at sikre en forsvarlig omgang med nitratholdige gødningsstoffer.

2.1 Oplag af gødningstyperne NPK, NP og NK

Disse gødningstyper er omfattet af Bekendtgørelse nr. 328 af 8. juli 1983 om nitratholdige gødningsstoffer. Bekendtgørelsen kan ses på hjemmesiden www.retsinformation.dk.

Opmærksomheden skal her rettes mod nedenstående oplags-

mængder:

2.2 Oplag over 20 tons af gruppe B gødning

Gødningsoplag på mere end 20 tons af gruppe B gødning er omfattet af kapitel 2 i bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer samt bekendtgørelsens bilag 2.

Det skal bemærkes at krav til sådanne oplag er væsentligt skærpede i forhold til denne vejlednings kapitel 1.

Gødningsoplag på under 20 tons af gruppe B gødning er omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 **hvis** gødningen er bestemt til videre-salg.

2.3 Oplag over 500 tons af gruppe C gødning

Gødningsoplag på mere end 500 tons af gruppe C gødning er omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer samt bekendtgørelsens bilag 3.

Bemærk at krav til sådanne oplag er skærpede i forhold til denne vejlednings kapitel 1.

2.4 Andre nitratholdige gødningsoplæg

Ethvert oplæg uanset størrelse af gruppe A gødning er jf. § 2 i bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer omfattet af Bekendtgørelse nr. 998 af 27. november 1996 om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold. Bekendtgørelsen kan ses på hjemmesiden www.retsinformation.dk.

Andre gødninger end NPK-, NP- eller NK-gødningsstoffer med et nitrogenindhold > 28 vægtprocent er tillige omfattet af bekendtgørelsen om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold.

Der findes enkelte gødningsprodukter med nitrogenindhold > 28 vægtprocent som kan betegnes EF-gødning. Disse er undtaget af ovennævnte bekendtgørelse, og der gælder derfor ingen specifikke krav til disse gødninger *.

Ved opbevaring af sådanne stoffer bør sikkerhedsdatablade her, iagttages meget nøje.

c Oplæg af nitratholdige gødninger er dog omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, såfremt der er tale om særligt store oplæg. Eksempelvis vil et oplæg på mere end 350 tons N-34 gødning, være omfattet af ovennævnte bekendtgørelse.*

Ved tvivl om hvilke regler der er gældende for et konkret gødningsoplæg, kan Slagelse Kommunes miljøafdeling kontaktes for nærmere information.

Det er vigtigt, at det ved henvendelse kan oplyses, hvilken gødningstype der er tale om evt. suppleret med sikkerhedsdatabladet for den aktuelle gødningsstype.

Kontakt til Slagelse Kommune:

Slagelse Kommune
Teknik og Miljø
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør
Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk

Anbefalinger

- 2,5 m mellem gødning og maskiner
- 2,5 m mellem gødning og halm/korn
- Helst ikke gødning og halm/korn i samme bygning
- Idslukker i bygningen
- Gult fareskilt ved indgange til bygningen



Slagelse Kommune
Teknik og Miljø
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Februar 2010
Redaktion: Daniel Weinreich, Beredskabet
Design: Teknik og Miljø/NFN
Print: Slagelse Kommune

www.slagelse.dk

